


1 Oszlop fővasalás  
4 db Ø12-2630 mm



2 A lábazatba dűbelezett fogadó fővasalás  
4 db Ø12-650 mm



A P1 jelű monolit vasbeton  
pillér oldalnézete  
M 1:20

A P1 és P2 jelű monolit vasbeton  
pillérek vasalási terve  
M 1:20

K1 Kengyel vasalás  
23 db Ø8 - 860 mm  
(pillérenként)




P1 jelű monolit vasbeton  
pillér felülnézete  
M 1:20

P1 és P2 jelű monolit vasbeton pillérek:



Függőleges fővasalás 4 db Ø12 mm-es betonacél  
Kengyel vasalás Ø 8 mm-es betonacél 10-15 cm-enként  
Acélminőség B500 MSZ-EN-10080:2005  
Betonminőség: C20/25-XC1-16-F3-MSZ-4798-2016

3 Oszlop fővasalás  
4 db Ø12-2630 mm

4 A lábazatba dűbelezett fogadó fővasalás  
4 db Ø12-650 mm



K2 Kengyel vasalás  
23 db Ø8 - 860 mm  
(pillérenként)




P2 jelű monolit vasbeton  
pillér felülnézete  
M 1:20

A P2 jelű monolit vasbeton  
pillér oldalnézete  
M 1:20

A 4 db fogadó acélbetétek lábazatba való beépítése utólagos furatokkal és vegyi dűbelezéssel történjen az alábbi elhelyezési paraméterek betartásával:

Alkalmazott vegyi dübel ragasztó: SOUDAL SOUDAFIX VE280-SF vagy VE 400-SF  
Betonacél átmérő: 12 mm  
Fúró átmérő: 14 mm  
Fúrás mélység min: 150 mm



Stankovics Zsolt  
építésmérnök E.V.  
8500 Pápa, Beke J. u. 4.  
Nyilvt.sz: 31792896  
Adószám: 74742295-1-39

T-3

Tartószerkezeti  
kivitelezési terv

Tárgya: Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és  
fogorvosi rendelő átalakítása és bővítése  
Építés címe: 8484 Nagyalásony, Béke tér 5. szám,  
HRSZ: 19

Tartószerkezeti tervező:

Stankovics Zsolt  
építésmérnök  
Tk-19-0655, É3-19-0276

Építtető:

Nagyalásony Község Önkormányzata  
8484 Nagyalásony, Kossuth L. u. 29.

Készült: 2018. január 3.